



## **КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ**

### **Р І Ш Е Н Н Я**

#### **Про внесення доповнень до Програми енергозбереження для бюджетної сфери та населення Києво-Святошинського району на 2009-2012 роки, затвердженої рішенням Києво-Святошинської районної ради п'ятого скликання від 10 листопада 2009 року № 305-29-V**

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно подання районної державної адміністрації, районна рада

#### **в и р і ш и л а:**

1. Внести доповнення до розділу 5 Програми енергозбереження для бюджетної сфери та населення Києво-Святошинського району на 2009-2012 роки (додаються), затвердженої рішенням Києво-Святошинської районної ради п'ятого скликання від 10 листопада 2009 року № 305-29-V.

2. Рекомендувати фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні районного бюджету на наступні роки врахувати потребу в коштах на реалізацію програми згідно з поданими змінами, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

3. Рекомендувати виконкомам міських, селищної та сільських рад передбачити у своїх бюджетах міжбюджетні трансфери на реалізацію завдань програми та об'єктів, визначених нею.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств, житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозберігаючих технологій (голова комісії – Тур В.М.).

**Голова ради**

**В.В. Луцюк**

Затверджено

рішенням сесії Києво-Святошинської  
районної ради

від 08.09.2011 року № 142-09-VI

**Доповнення**  
**до розділу 5 Програми енергозбереження для бюджетної сфери та населення Києво-Святошинського району**  
**на 2011 - 2012 роки**

№	Назва закладу	Опалювальна площа	Об'єм спожитого газу в ОЩ 2010-11рр. н.м <sup>3</sup>	Найменування робіт	Оріхтлова вартість робіт (тис. грн)	Вартість проекту (тис. грн)	Очікуваний економічний ефект, %	Оріхтлова економія тис. грн/рік	Термін окупності	Примітка
1	Петропавлівсько-Борщагівська ЗОШ І-ІІІ ступенів	6170	103302	Реконструкція котельної з заміною аварійних котлів з питомими витратами палива 140 н.м <sup>3</sup> /Гкал на котли з питомими витратами палива на одиницю тепла не більше 120 н.м <sup>3</sup> /Гкал. Заміна схеми прокладання аварійної теплотраси із застосуванням попередньо ізольованих труб пінополіуретаном. Заміна внутрішніх мереж опалення нового корпусу із використанням сучасних пластикових матеріалів.	1800	101,42	25	450	4	першочергові *
2	Бузівська ЗОШ І-ІІІ ступенів вул. Леніна, 1	3370	124845	Виведення із експлуатації старої котельні з котлами НІСТУ, аварійним та неефективним обладнанням. Будівництво нової котельні з сучасним енергоефективним обладнанням,	2000	172	60	400	5	першочергові *

				передбачивши котли з питомими витратами палива не більше 120 н.м <sup>3</sup> /Гкал. Захистити котельню незалежним контуром циркуляції через пластинчаті водонагрівачі. Заміна аварійних труб внутрішньої розводки та стояків опалення. Заміна 62 вікон на енергозберігаючі. (загальна площа близько 500 м <sup>2</sup> ).						
3	Гореницька ЗОШ I-III ступенів вул. Леніна, 150	1600	60000	Ліквідувати існуюче джерело теплопостачання (котельня сільської ради з аварійними малоєфективними колами НІСТУ, яка залишилася без приєднаних теплових навантажень). Дитячий садочок побудував свою автономну котельню. Житлові будинки переведено на індивідуальне опалення. Будівництво нової котельні з сучасним енергоефективним обладнанням, передбачивши котли з питомими витратами палива не більше 120 н.м <sup>3</sup> /Гкал. Захистити котельню незалежними контурами через пластинчасті водонагрівачі. Виконувати гідропневматичну та хімічну промивку стояків.	900	155	50	180	5	першо- чергові
4	Боярська ЗОШ I-III ступенів № 4 вул. Дзержинського, 4	2288	140298	Реконструкція котельної з заміною застарілого, неефективного обладнання, в тому числі котлів НІСТУ з питомими витратами палива 180 н.м <sup>3</sup> /Гкал на сучасні енергоефективні котли з питомими витратами палива 120 н.м <sup>3</sup> /Гкал. Заміна системи опалення.	1200	95	50	280	4	першо- чергові
5	Боярська ЗОШ I-III ступенів № 2 вул. Жовтнева, 49	2300	вугілля	Заміна 89 вікон на енергозберігаючі (загальна площа близько 360 м <sup>2</sup> ). Заміна аварійної системи опалення.	700	30	20	150	5	першо- чергові

6	Боярська ЗОШ I-III ступенів № 3	3328		Будівництво автономної котельні. Виведення з експлуатації старої котельні з аварійними та неефективними котлами НІСТУ. Будівництво нової котельні з сучасним енергоефективним обладнанням, передбачивши котли з питомими витратами палива не більше 120 н.м <sup>3</sup> /Гкал. Захистити котельню незалежними контурами через пластинчасті водонагрівачі. Виконати гідропневматичну та хімічну промивку стояків. Заміна труб розводки та стояків опалення. Заміна вікон на енергозберігаючі.	1600	90	40	300	2	першочергові
7	Музичанська ЗОШ I-III ступенів	2940		Реконструкція котельної з заміною застарілого, неефективного обладнання, в тому числі котлів з питомими витратами палива 180 н.м <sup>3</sup> /Гкал на сучасні енергоефективні котли з питомими витратами палива не більше 120 н.м <sup>3</sup> /Гкал. Заміна систем опалення.	1800	95	50	400	4,5	першочергові
8	Центр технічної творчості «Шанс» м. Вишневе	260	6034	Реконструкція котельної з заміною аварійного малоефективного застарілого обладнання на енергоефективне. Заміна аварійних сталевих труб внутрішнього опалення на пластикові.	90	5	30	9	10	першочергові
9	Районний центр еколого-натуралістичної творчості м. Боярка	380	24940	Заміна аварійного котла. Заміна внутрішніх аварійних трубопроводів опалення. Заміна вікон на пластикові.	150	10	50	15	10	першочергові
Всього					10240	753,42		2184		

\*Першочергові заходи передбачають заміну аварійних і малоефективних котлів НІСТУ, експлуатація яких заборонена державним комітетом по енергозбереженню та держнаглядом охорони праці.

\*\* Термін окупності проекту 4,5 роки

**Керівник відділу житлово-комунального господарства РДА**

**В. Е. Ісхаков**